

Checklista przed kontrolą PSP

Obiekt Data:

Państwowa Straż Pożarna zawiadamia o planowanej kontroli co najmniej 7 dni wcześniej (3 dni przy odbiorach). Poniższa lista obejmuje dokumenty i warunki najczęściej sprawdzane podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych.

1 · DOKUMENTACJA (PRZYGOTUJ W JEDNEJ TECZCE)

- ☐ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego — aktualna (aktualizacja co 2 lata lub po zmianach w obiekcie)
- ☐ Protokoły przeglądów gaśnic (nie starsze niż 12 miesięcy) i aktualne kontrolki na urządzeniach
- ☐ Protokoły przeglądów hydrantów wewnętrznych + próba ciśnieniowa węży (nie rzadziej niż co 5 lat)
- ☐ Protokoły przeglądów pozostałych urządzeń ppoż: SSP, DSO, oddymianie, oświetlenie awaryjne, drzwi ppoż, PWP
- ☐ Protokoły pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej (z metryką instalacji odgromowej)
- ☐ Protokoły przeglądów przewodów kominowych i instalacji gazowej
- ☐ Potwierdzenia szkoleń pracowników z ochrony przeciwpożarowej
- ☐ Potwierdzenie przeprowadzenia próbnej ewakuacji (obiekty powyżej 50 stałych użytkowników)
- ☐ Certyfikaty i świadectwa dopuszczenia CNBOP dla urządzeń i wyrobów ppoż
- ☐ Książki eksploatacji systemów (SSP, DSO) z wpisami z konserwacji

2 · WARUNKI EWAKUACJI

- ☐ Drogi i wyjścia ewakuacyjne drożne — bez składowania i przeszkód
- ☐ Drzwi ewakuacyjne otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji, rygle i kontrola dostępu zwalniają
- ☐ Znaki ewakuacyjne zgodne z PN, kompletne i widoczne; oznakowane miejsca sprzętu ppoż
- ☐ Oświetlenie awaryjne załącza się po zaniku napięcia

3 · URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE

- ☐ Gaśnice — właściwa liczba, rozmieszczenie i dostępność; plomby i zawleczki nienaruszone
- ☐ Hydranty wewnętrzne — dostępne, oznakowane, szafki wyposażone
- ☐ Drzwi przeciwpożarowe domykają się samoczynnie; brak klinów i blokad
- ☐ System sygnalizacji pożarowej w stanie dozoru, bez zaległych usterek

4 · OTOCZENIE OBIEKTU

- ☐ Drogi pożarowe drożne — bez zastawionych pojazdów i przeszkód
- ☐ Dostęp do hydrantów zewnętrznych i przyłączy nieutrudniony
- ☐ Miejsce zbiórki do ewakuacji wyznaczone i oznakowane

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 23) oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934). Kontrolowany ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.

Sprawdził (imię i nazwisko, data)

Właściciel / zarządca obiektu