

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 16034 / PN-EN 1634-1

Protokół z przeglądu drzwi i bram przeciwpożarowych

Protokół nr Data:

Obiekt / adres

Właściciel / zarządca obiektu

Data przeglądu

Konserwator (imię i nazwisko)

Nr uprawnień / autoryzacji

WYKAZ DRZWI I BRAM OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM

Lp.	Oznaczenie / lokalizacja	Producent	Nr fabryczny	Klasa odporności (EI/EW)	Dymoszczelność (Sa/S200)	Samozamykacz	Trzymacz / SSP	Wynik	Następny przegląd
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Legenda: S – sprawne · N – do naprawy · W – do wymiany elementu

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Lp.	Czynność kontrolna	Sprawne	Niesprawne	Nie dotyczy
1	Ogłędziny skrzydła i ościeżnicy — brak odkształceń, uszkodzeń i niedozwolonych przeróbek	☐	☐	☐
2	Szczeliny i luzy na obwodzie skrzydła w granicach dokumentacji producenta (DTR)	☐	☐	☐
3	Zawiasy i okucia — mocowanie, brak luzów, smarowanie	☐	☐	☐
4	Zamek, rygle, zatrzask i klamka — prawidłowe działanie	☐	☐	☐
5	Uszczelka pęczniająca (ogniochronna) — kompletność i ciągłość	☐	☐	☐
6	Uszczelki dymoszczelne i szczelność przylegania (dotyczy klasy Sa / S200)	☐	☐	☐
7	Samozamykacz — pełne domknięcie z dowolnego położenia, siła zamykania min. EN 3 (PN-EN 1154)	☐	☐	☐
8	Koordinator kolejności zamykania (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych)	☐	☐	☐
9	Trzymacz elektromagnetyczny — zwolnienie po sygnale z SSP (jeżeli zainstalowany)	☐	☐	☐
10	Przeszklenie ognioodporne i uszczelki przyszybowe — brak pęknięć, mocowanie listew	☐	☐	☐
11	Oznakowanie — tabliczka znamionowa, klasa odporności, deklaracja właściwości użytkowych (DWU)	☐	☐	☐
12	Brak blokad i klinów utrzymujących drzwi w pozycji otwartej bez trzymacza sprzężonego z SSP	☐	☐	☐

Przegląd techniczny wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Wymagania wyrobu: PN-EN 16034; badania odporności ogniowej: PN-EN 1634-1; zamykacze drzwiowe: PN-EN 1154.

Podpis konserwatora / uprawnienia

Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu