

Protokół z przeglądu i konserwacji systemu oddymiania

Protokół nr Data:

Obiekt / adres

Właściciel / zarządca obiektu

Data przeglądu

Konserwator (imię i nazwisko, firma)

Nr autoryzacji producenta / uprawnień

WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM

Lp.	Urządzenie	Typ / model	Ilość / lokalizacja	Wynik	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Legenda: Urządzenia: centrala oddymiania · klapy dymowe / okna oddymiające · siłowniki · przyciski oddymiania · czujki dymu · elementy napowietrzania. Wynik: S – sprawne · N – do naprawy · W – do wymiany

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Lp.	Czynność kontrolna	Sprawne	Niesprawne	Nie dotyczy
1	Klapy dymowe / okna oddymiające otwierają się w pełnym zakresie, bez blokad	☐	☐	☐
2	Siłowniki elektryczne / siłowniki pneumatyczne (naboje CO ₂) – próba zadziałania	☐	☐	☐
3	Centrala oddymiania – zasilanie podstawowe, sygnalizacja, stan akumulatorów	☐	☐	☐
4	Wyzwalanie ręczne – przyciski oddymiania na wszystkich kondygnacjach	☐	☐	☐
5	Wyzwalanie automatyczne – czujki dymu / sygnał z systemu SSP	☐	☐	☐
6	Elementy napowietrzania (drzwi, okna, bramy napowietrzające) – otwarcie skoordynowane	☐	☐	☐
7	Przewody elektryczne i pneumatyczne – brak uszkodzeń, zawilgocenia, korozji	☐	☐	☐
8	Oznakowanie urządzeń i zgodność rozmieszczenia z dokumentacją projektową	☐	☐	☐
9	Przywrócenie systemu do stanu dozoru po próbach	☐	☐	☐

OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU: ☐ POZYTYWNY ☐ NEGATYWNY

Przeegląd i konserwację wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) – urządzenia oddymiające są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Wymagania dla grawitacyjnych instalacji oddymiających: PN-B-02877-4 (z Az1:2006); wyroby: PN-EN 12101 (m.in. część 2 – klapy dymowe, część 3 – wentylatory, część 10 – zasilacze); czynności serwisowe wg DTR producenta.

Podpis konserwatora / uprawnienia

Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu