

Protokół z przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)

Protokół nr Data:

Obiekt / adres

Właściciel / zarządca obiektu

Data przeglądu

Zakres przeglądu (kwartalny / roczny)

Konserwator (imię i nazwisko)

Nr uprawnień / autoryzacji

IDENTYFIKACJA SYSTEMU

Producent i model centrali (CSP)

Typ systemu (adresowalny / konwencjonalny)

Liczba stref pożarowych

Liczba czujek / liczba ROP / liczba sygnalizatorów

Monitoring do PSP / stacji monitorowania alarmów (nazwa stacji)

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Lp.	Czynność kontrolna	Sprawne	Niesprawne	Nie dotyczy
1	Centrala – stan dozoru, sygnalizacja uszkodzeń, przegląd historii zdarzeń	☐	☐	☐
2	Czujki – test funkcjonalny min. 25% na kwartał (100% w cyklu rocznym), min. 1 element w każdej strefie	☐	☐	☐
3	Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) – test 100% przy każdym przeglądzie	☐	☐	☐
4	Sygnalizatory akustyczne i optyczne – słyszalność min. 65 dB(A) lub tło + 10 dB(A)	☐	☐	☐
5	Zasilanie podstawowe i rezerwowe – baterie: dozoru 72 h + alarmowanie 30 min	☐	☐	☐
6	Transmisja alarmu pożarowego i sygnału uszkodzenia do PSP / SMA	☐	☐	☐
7	Współdziałanie z urządzeniami przeciwpożarowymi (oddymianie, DSO, trzymacze drzwi, windy, klapy)	☐	☐	☐
8	Wpisy w książce eksploatacji systemu – alarmy, alarmy fałszywe, usterki, działania naprawcze	☐	☐	☐

WYNIKI BADAŃ

Liczba czujek przebadanych / ogółem

Liczba ROP przebadanych / ogółem

Zmierzony czas pracy baterii – dozorowanie
[h] (wymagane ≥ 72 h)

Stan baterii akumulatorowych (data produkcji,
napięcie)

Usterki stwierdzone / usunięte (wykaz w
uwagach)

Przegląd i konserwację wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) – system sygnalizacji pożarowej jest urządzeniem przeciwpożarowym (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku. Zakres i metodykę konserwacji określa specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 (zalecane przeglądy kwartalne); wymagania wyrobów: PN-EN 54-2 (centrale), PN-EN 54-4 (zasilacze), PN-EN 54-11 (ROP).

Podpis konserwatora / uprawnienia

Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu